水道水質検査結果表（平成３０年～令和２年）

水道事業等名	あま市水道事業
浄水場等名	あま市木田上水道配水管理センター(乙之子)
水源名	県水受水

区分	検査項目		基準値	浄水水質(3ヵ年) 最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和1年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和2年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準項目	一般細菌	1	100 個以下	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	2	不検出	(-)	(-)	(-)	0	36	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	3	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0	3	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/L以下	※2 0.005	0.002	※1 0.003	6	6	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0	3	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	10	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/L以下	0.3	0.2	0.3	3	3	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/L以下	0.08	0.06	0.07	3	3	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	14	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	3	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	0	3	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0	3	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	17	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	18	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	19	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	20	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩素酸	21	0.6 mg/L以下	※2 0.13	<0.06	※1 0.07	6	12	<0.06	-	-	0.06	-	-	0.08	-	-	0.08	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.13	-	-	0.08	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.1	-	-	<0.06	-	-
	クロロ酢酸	22	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0	12	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
	クロロホルム	23	0.06 mg/L以下	※2 0.018	0.005	※1 0.009	12	12	0.009	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.005	-	-	0.008	-	-	0.011	-	-	0.011	-	-	0.006	-	-	0.009	-	-	0.009	-	-	0.018	-	-	0.005	-	-
	ジクロロ酢酸	24	0.03 mg/L以下	※1 0.005	0.003	※1 0.003	12	12	0.005	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	0.004	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	0.004	-	-
	ジブロモクロロメタン	25	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	1	12	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	0.002	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
	臭素酸	26	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
	総トリハロメタン	27	0.1 mg/L以下	※2 0.021	0.008	※1 0.013	12	12	0.012	-	-	0.013	-	-	0.013	-	-	0.008	-	-	0.012	-	-	0.014	-	-	0.018	-	-	0.009	-	-	0.012	-	-	0.012	-	-	0.021	-	-	0.008	-	-
	トリクロロ酢酸	28	0.03 mg/L以下	※2 0.011	※1 0.004	※2 0.007	12	12	0.007	-	-	0.005	-	-	0.007	-	-	0.004	-	-	0.007	-	-	0.008	-	-	0.007	-	-	0.005	-	-	0.008	-	-	0.005	-	-	0.011	-	-	0.005	-	-
	ブロモジクロロメタン	29	0.03 mg/L以下	※1 0.005	0.003	※1 0.003	12	12	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-
	ブロモホルム	30	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
	ホルムアルデヒド	31	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0	12	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-
	亜鉛及びその化合物	32	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	33	0.2 mg/L以下	※1 0.04	0.02	※1 0.03	3	3	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄及びその化合物	34	0.3 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	3	3	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅及びその化合物	35	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ナトリウム及びその化合物	36	200 mg/L以下	8.0	6.0	6.7	3	3	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	37	0.05 mg/L以下	0.001	<0.001	0.001	1	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン	38	200 mg/L以下	9.8	4.9	6.9	36	36	5.4	4.9	6.3	7.7	7.6	7.8	4.9	7.7	8.7	9	9.8	7.6	8.4	6.5	6.4	5.3	5	4.9	6.5	6.5	7.9	6.4	8	6.3	6.1	6.1	8.2	6.4	5.2	7.2	5.7	6.6	8.1	9.3	7.4	6.8
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	39	300 mg/L以下	15	11	13	3	3	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	40	500 mg/L以下	48	37	44	3	3	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤	41	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	0	3	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジェオスミン	42	0.00001 mg/L以下	※1 0.000002	<0.000001	※1 0.000001	6	9	-	-	0.000002	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	0.000002	0.000001	0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000002	<0.000001	0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-メチルイソボルネオール	43	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0	9	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-
	非イオン界面活性剤	44	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0	3	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール類	45	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	3	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	46	3.0 mg/L以下	※2 0.8	0.3	※2 0.6	36	36	0.5	0.6	0.7	0.4	0.8	0.3	0.4	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6
	pH値	47	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.0	7.3	36	36	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4
	味	48	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	0	36	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	49	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	0	36	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	50	5 度以下	※2 1.2	<0.5	※1 0.5	5	36	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5
	濁度	51	2 度以下	※1 0.3	<0.1	0.1	2	36	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1

注1)平均値について
　平均値は、定量下限を超える値があった場合は、定量下限未満を定量下限値として計算した。
注2)表中の※1、※2、※3の表示は、次の事項に該当することを示す。
　※1：基準値の10分の1を超える値
　※2：基準値の 5分の1を超える値
　※3：基準値の 2分の1を超える値

水道水質検査結果表（平成３０年～令和２年）

水道事業等名	あま市水道事業
浄水場等名	あま市川部上水道配水場(吉田工務店)
水源名	川部水源

区分	検査項目		基準値	浄水水質(3ヵ年) 最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和1年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和2年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準項目	一般細菌	1	100 個以下	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	2	不検出	(-)	(-)	(-)	0	36	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	3	–	–	–	<0.0003	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0003	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0003	–	–	–	–	–	–	–	–
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0	3	–	–	–	<0.00005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.00005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.00005	–	–	–	–	–	–	–	–
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/L以下	※2 0.005	0.002	※1 0.003	6	6	–	–	–	0.005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0	3	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	10	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/L以下	0.3	0.2	0.3	3	3	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/L以下	0.08	0.06	0.07	3	3	–	–	–	0.08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.06	–	–	–	–	–	–	–	–
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	四塩化炭素	14	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	3	–	–	–	<0.0002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0002	–	–	–	–	–	–	–	–
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	0	3	–	–	–	<0.005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.005	–	–	–	–	–	–	–	–
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0	3	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–
	ジクロロメタン	17	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–
	テトラクロロエチレン	18	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–
	トリクロロエチレン	19	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–
	ベンゼン	20	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–
	塩素酸	21	0.6 mg/L以下	※2 0.13	<0.06	※1 0.07	5	12	<0.06	–	–	<0.06	–	–	0.09	–	–	0.08	–	–	<0.06	–	–	<0.06	–	–	0.13	–	–	0.08	–	–	<0.06	–	–	<0.06	–	–	0.09	–	–	<0.06	–	–
	クロロ酢酸	22	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0	12	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–
	クロロホルム	23	0.06 mg/L以下	※2 0.020	0.006	※1 0.012	12	12	0.01	–	–	0.014	–	–	0.013	–	–	0.006	–	–	0.009	–	–	0.017	–	–	0.015	–	–	0.007	–	–	0.01	–	–	0.012	–	–	0.02	–	–	0.007	–	–
	ジクロロ酢酸	24	0.03 mg/L以下	※1 0.005	0.003	0.003	12	12	0.005	–	–	<0.003	–	–	<0.003	–	–	<0.003	–	–	<0.003	–	–	<0.003	–	–	<0.003	–	–	<0.003	–	–	<0.003	–	–	<0.003	–	–	<0.003	–	–	<0.003	–	–
	ジブロモクロロメタン	25	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	2	12	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	0.002	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	0.001	–	–
	臭素酸	26	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–
	総トリハロメタン	27	0.1 mg/L以下	※2 0.024	0.009	※1 0.016	12	12	0.013	–	–	0.018	–	–	0.016	–	–	0.009	–	–	0.013	–	–	0.021	–	–	0.023	–	–	0.01	–	–	0.013	–	–	0.015	–	–	0.024	–	–	0.012	–	–
	トリクロロ酢酸	28	0.03 mg/L以下	※2 0.011	※1 0.005	※2 0.007	12	12	0.008	–	–	0.005	–	–	0.008	–	–	0.005	–	–	0.008	–	–	0.01	–	–	0.007	–	–	0.005	–	–	0.008	–	–	0.006	–	–	0.011	–	–	0.006	–	–
	ブロモジクロロメタン	29	0.03 mg/L以下	※1 0.006	0.003	※1 0.004	12	12	0.003	–	–	0.004	–	–	0.003	–	–	0.003	–	–	0.004	–	–	0.004	–	–	0.006	–	–	0.003	–	–	0.003	–	–	0.003	–	–	0.004	–	–	0.004	–	–
	ブロモホルム	30	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–
	ホルムアルデヒド	31	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0	12	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–
	亜鉛及びその化合物	32	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	アルミニウム及びその化合物	33	0.2 mg/L以下	※1 0.04	※1 0.03	※1 0.04	3	3	–	–	–	0.04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.04	–	–	–	–	–	–	–	–
	鉄及びその化合物	34	0.3 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	3	3	–	–	–	0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.02	–	–	–	–	–	–	–	–
	銅及びその化合物	35	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	ナトリウム及びその化合物	36	200 mg/L以下	8.9	6.0	7.0	3	3	–	–	–	8.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–
	マンガン及びその化合物	37	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–
	塩化物イオン	38	200 mg/L以下	9.8	4.9	7.0	36	36	5.4	4.9	6.3	8.6	7.6	8	4.9	7.6	8.7	8.8	9.8	7.8	8.5	6.5	6.5	5.4	5.1	4.9	6.5	6.5	7.7	6.3	8	6.3	6.4	6	8.3	6.3	5.3	7.2	5.8	6.3	8	9.4	7.9	6.7
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	39	300 mg/L以下	16	13	15	3	3	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–
	蒸発残留物	40	500 mg/L以下	※1 55	31	42	3	3	–	–	–	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40	–	–	–	–	–	–	–	–
	陰イオン界面活性剤	41	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	0	3	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–
	ジェオスミン	42	0.00001 mg/L以下	※1 0.000002	<0.000001	※1 0.000001	6	9	–	–	0.000002	0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.000002	0.000001	0.000002	–	–	–	–	–	–	–	–	0.000002	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–
	2-メチルイソボルネオール	43	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0	9	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–
	非イオン界面活性剤	44	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0	3	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	–	–	–	–
	フェノール類	45	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	3	–	–	–	<0.0005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0005	–	–	–	–	–	–	–	–
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	46	3.0 mg/L以下	※2 0.8	※1 0.4	※2 0.6	36	36	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5
	pH値	47	5.8 以上 8.6 以下	7.8	6.9	7.4	36	36	7.6	7.8	7.6	7.8	7.6	7.6	7.5	7.2	7.4	7	7.1	7.4	7.2	7.4	7.2	7.2	7.6	7.4	7.1	7	6.9	7.7	7	7	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.4	7.6	7.4	7.2	7.5	7.4
	味	48	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	0	36	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	49	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	0	36	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	50	5 度以下	※1 0.7	<0.5	※1 0.5	4	36	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
	濁度	51	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	36	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

注1) 平均値について
　平均値は、定量下限を超える値があった場合は、定量下限未満を定量下限値として計算した。
注2) 表中の※1、※2、※3の表示は、次の事項に該当することを示す。
　※1：基準値の10分の1を超える値
　※2：基準値の 5分の1を超える値
　※3：基準値の 2分の1を超える値

水道水質検査結果表（平成３０年～令和２年）

水道事業等名	あま市水道事業
浄水場等名	あま市川部上水道配水場(山田水道)
水源名	川部水源

区分	検査項目		基準値	浄水水質(3ヵ年) 最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和1年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和2年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準項目	一般細菌	1	100 個以下	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	2	不検出	(−)	(−)	(−)	0	36	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	3	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0	3	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/L以下	※2 0.005	0.002	※1 0.003	6	6	−	−	−	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0	3	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−	−
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	10	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/L以下	0.3	0.2	0.3	3	3	−	−	−	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/L以下	0.08	0.06	0.07	3	3	−	−	−	0.07	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.06	−	−	−	−	−	−	−	−
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	14	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	3	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	0	3	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0	3	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	17	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	18	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	19	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	20	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−
	塩素酸	21	0.6 mg/L以下	※2 0.13	<0.06	※1 0.07	5	12	<0.06	−	−	<0.06	−	−	0.08	−	−	0.08	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	0.13	−	−	0.08	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	0.1	−	−	<0.06	−	−
	クロロ酢酸	22	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0	12	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−
	クロロホルム	23	0.06 mg/L以下	※2 0.017	0.005	※1 0.010	12	12	0.009	−	−	0.011	−	−	0.011	−	−	0.005	−	−	0.008	−	−	0.012	−	−	0.013	−	−	0.006	−	−	0.009	−	−	0.009	−	−	0.017	−	−	0.005	−	−
	ジクロロ酢酸	24	0.03 mg/L以下	※2 0.008	0.003	※1 0.004	12	12	0.008	−	−	<0.003	−	−	0.003	−	−	<0.003	−	−	0.005	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	0.004	−	−	0.006	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	0.004	−	−
	ジブロモクロロメタン	25	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	1	12	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	0.002	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−
	臭素酸	26	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−
	総トリハロメタン	27	0.1 mg/L以下	※1 0.020	0.008	※1 0.013	12	12	0.013	−	−	0.015	−	−	0.014	−	−	0.008	−	−	0.012	−	−	0.015	−	−	0.02	−	−	0.009	−	−	0.012	−	−	0.012	−	−	0.02	−	−	0.008	−	−
	トリクロロ酢酸	28	0.03 mg/L以下	※2 0.011	※1 0.004	※2 0.007	12	12	0.008	−	−	0.005	−	−	0.007	−	−	0.004	−	−	0.007	−	−	0.008	−	−	0.007	−	−	0.004	−	−	0.008	−	−	0.005	−	−	0.011	−	−	0.005	−	−
	ブロモジクロロメタン	29	0.03 mg/L以下	※1 0.005	0.003	※1 0.003	12	12	0.004	−	−	0.004	−	−	0.003	−	−	0.003	−	−	0.004	−	−	0.003	−	−	0.005	−	−	0.003	−	−	0.003	−	−	0.003	−	−	0.003	−	−	0.003	−	−
	ブロモホルム	30	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−
	ホルムアルデヒド	31	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0	12	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−
	亜鉛及びその化合物	32	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−
	アルミニウム及びその化合物	33	0.2 mg/L以下	※1 0.04	※1 0.03	※1 0.03	3	3	−	−	−	0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.03	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉄及びその化合物	34	0.3 mg/L以下	0.02	<0.01	0.01	1	3	−	−	−	0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	−
	銅及びその化合物	35	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−
	ナトリウム及びその化合物	36	200 mg/L以下	8.3	6.1	6.9	3	3	−	−	−	8.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6.1	−	−	−	−	−	−	−	−
	マンガン及びその化合物	37	0.05 mg/L以下	0.001	<0.001	0.001	1	3	−	−	−	0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−
	塩化物イオン	38	200 mg/L以下	9.8	4.9	6.9	36	36	5.3	4.9	6.3	7.6	7.6	7.8	4.9	7.6	8.7	8.9	9.8	7.6	8.3	6.5	6.6	5.2	4.9	5	6.6	6.5	7.9	6.4	7.9	6.3	6	6.1	8.2	6.4	5.3	7.3	5.7	6.6	8	9.4	7.5	6.7
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	39	300 mg/L以下	15	11	13	3	3	−	−	−	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	11	−	−	−	−	−	−	−	−
	蒸発残留物	40	500 mg/L以下	※1 51	35	43	3	3	−	−	−	51	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	42	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	35	−	−	−	−	−	−	−	−
	陰イオン界面活性剤	41	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	0	3	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジェオスミン	42	0.00001 mg/L以下	0.000001	<0.000001	0.000001	2	3	−	−	−	0.000001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.000001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−	−
	2-メチルイソボルネオール	43	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0	3	−	−	−	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−	−
	非イオン界面活性剤	44	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0	3	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−
	フェノール類	45	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	3	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	46	3.0 mg/L以下	※2 0.8	0.3	※2 0.6	36	36	0.5	0.6	0.7	0.4	0.8	0.3	0.4	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6
	pH値	47	5.8 以上 8.6 以下	7.5	6.9	7.1	36	36	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7	7.2	7.1	7.1	6.9	7	7.1	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3
	味	48	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	0	36	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	49	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	0	36	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	50	5 度以下	※1 0.6	<0.5	※1 0.5	2	36	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
	濁度	51	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	36	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

注1) 平均値について
　平均値は、定量下限を超える値があった場合は、定量下限未満を定量下限値として計算した。
注2) 表中の※1、※2、※3の表示は、次の事項に該当することを示す。
　※1：基準値の10分の1を超える値
　※2：基準値の 5分の1を超える値
　※3：基準値の 2分の1を超える値