

水道水質検査結果表(令和4年～6年)

水道事業等名	あま市簡易水道
浄水場等名	あま市基目寺老人福祉センター
水源名	名古屋市上水道

区分			浄水水質 (3ヵ年)					令和4年												令和5年												令和6年																			
	検査項目		基準値	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
基準項目	一般細菌	1	100 個以下	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	大腸菌	2	不検出	(-)	(-)	(-)	0	36	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)						
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	3	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0	3	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0	6	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0	3	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	10	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	3	3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/L以下	※1 0.10	0.07	※1 0.09	3	3	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	四塩化炭素	14	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	3	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	0	3	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0	3	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ジクロロメタン	17	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	テトラクロロエチレン	18	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	トリクロロエチレン	19	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ベンゼン	20	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	塩素酸	21	0.6 mg/L以下	※1 0.07	<0.06	※1 0.06	1	12	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	-	-	0.07	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-
	クロロ酢酸	22	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0	12	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
	クロロホルム	23	0.06 mg/L以下	※2 0.014	0.003	※1 0.007	12	12	-	-	0.012	-	-	0.01	-	0.004	-	-	0.003	-	-	-	0.008	-	-	0.014	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-	0.009	-	-	0.014	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	0.004	-
	ジクロロ酢酸	24	0.03 mg/L以下	※1 0.006	0.003	※1 0.003	12	12	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	-	-	0.004	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	0.006	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-
	ジブロモクロロメタン	25	0.1 mg/L以下	0.001	<0.001	0.001	2	12	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
	臭素酸	26	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
	総トリハロメタン	27	0.1 mg/L以下	※1 0.020	0.005	※1 0.010	12	12	-	-	0.016	-	-	0.013	-	0.006	-	-	0.005	-	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.008	-	-	0.005	-	-	0.012	-	-	0.018	-	-	0.006	-	-	0.006	-	-	0.006	-	-	0.006	-
	トリクロロ酢酸	28	0.03 mg/L以下	※2 0.007	0.003	※1 0.004	12	12	-	-	0.005	-	-	0.005	-	<0.003	-	-	0.003	-	-	-	0.004	-	-	0.006	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	0.005	-	-	0.007	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-
	ブロモジクロロメタン	29	0.03 mg/L以下	※1 0.005	0.002	0.003	12	12	-	-	0.004	-	-	0.003	-	0.002	-	-	0.002	-	-	-	0.002	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.002	-
	ブロモホルム	30	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	-																																										